

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Osvoboditelů 380

PSČ, obec: 440 01 Louny

K.ú., parcelní č.: Louny [687391], 2513/1


Typ budovy: Budova pro vzdělávání

Celková energeticky vztažná plocha: 4121,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 156,8 (93 %)
■ Elektřina - 11,9 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,34 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	27 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	41 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	36 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	0 kWh/(m ² .rok)	E
	Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	4 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	0 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Vojtěch Lexa

Osvědčení č.: 1094

Kontakt: vojtech.lexa@energomex.cz

Ev. č. průkazu: 814346.0

Vyhotoveno dne: 29.01.2026

Podpis:

