

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Postoloprtská 1886**

PSC, obce: **440 01 Louny**

K.ú., parcelní č.: **Louny, 3737**


Typ budovy: **Budova pro vzdělávání**

Celková energeticky vztažná plocha: **1 454 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	1,00 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	117,7 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	159,8 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	142,2 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	7,6 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	10,0 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **549 796.0**

Vyhotoveno dne: **30. listopad 2023**

Podpis:

